



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle, dnia 20.04.2020 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 6/2020

Odpowiedź na pytania z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Pytanie 1:

Czy w zakresie zadania jest także projekt wykonawczy modernizacji układu pompowego (technologia, elektryka, akpia)? Informacje dotyczące zakresu mówią tylko o „dostawie i uruchomieniu”. Oczekują Państwo, że wykonawca przedstawi gwarancję na dostarczone urządzenia, a nie ma on wpływu np. na typ i przekrój kabli zasilających, który może powodować zbyt duże spadki napięć, ponieważ jest on w Państwa dostawie i montażu, a wpływa on na pracę całościową układu. Jak i na jakiej podstawie wyglądać będzie proces doboru np. wejść sterownika, jeżeli nie są podane typu przetworników pomiarowych? Jak zrealizować przykładowe, następujące funkcje:

Ręczne włączanie i wyłączanie (w tym awaryjne wyłączanie) pomp ma odbywać się również w pomieszczeniu pompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga projektu, a jedynie dokumentacji technicznej w zakresie montażu pomp, szafy sterowniczej z falownikami oraz instrukcjami obsługi dostarczonych urządzeń. Informacje dotyczące zakresu technologii oraz AKPiA przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ (szczegółowy OPZ). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prawidłowym montażem dostarczonych urządzeń celem prawidłowego uruchomienia, dalszej eksploatacji oraz zachowania gwarancji. Dobór wejść i przetworników pomiarowych, a także reszty elementów AKPiA wraz z realizacją poszczególnych funkcji (w tym awaryjne wyłączanie itp.) leży po stronie Wykonawcy, który w przedstawionej przez siebie szafie sterowniczej uwzględni wszelkie parametry tak, by spełniały założenia zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy OPZ).

Pytanie 2:

Jak ma wyglądać współpraca w zakresie dostaw urządzeń Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli nie będzie projektu?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uzgodnioną z zespołem technicznym Zamawiającego dokumentację montażu pomp i szafy z falownikami w wyznaczonym terminie w punkcie VII 1 a) SIWZ-u. Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem przez zespół techniczny Zamawiającego. Wykonawca dostarczy szafy i pompy w terminie na wskazany adres Zamawiającego (punkt VII 1 b) SIWZ-u). Montaż jest po stronie Zamawiającego, natomiast nadzór, szkolenie załogi oraz uruchomienie jest po stronie Wykonawcy.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
/ - / Jolanta Gądek-Rypel

Członek Zarządu
/ - / Arnold Scheit

Na oryginale właściwe podpisy