

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
wniosek nr POIS.01.05.00-00-0035/19

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
umowa nr POIS.01.05.00-00-0049/18/00

Kędzierzyn-Koźle, dnia 29.06.2020 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 14/2020

## **Odpowiedzi na pytania z dnia 29.06.2020 r.**

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający nazywa „obudową zamkniętą” izolację rurociągów, czy przewiduje dodatkowo zamykaną obudowę metalową?

### **Odpowiedź 1:**

Nie wymagamy zamykanej metalowej obudowy, jedynie trwałą rozbieralną izolację termiczną.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w węzłach wiszących izolacji solarnej z kauczuku syntetycznego (o podwyższonych parametrach do 150 stC)?

### **Odpowiedź 2:**

Dopuszczamy izolację z kauczuku syntetycznego pod warunkiem zachowania wymogów z pkt III 2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.