



D/RI/.....43...../2014/N

Kędzierzyn-Koźle, dnia 20 lutego 2014r.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE I
WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami Kodeks Cywilny i SIWZ zawiadamiam że, w prowadzonym przez:

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

ul. Stalmacha 18

47 – 220 Kędzierzyn – Koźle

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2013 na:

„Przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przebudową sieci teletechnicznej i przełożeniem kabla elektrycznego”

Przebudowa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko,

Projekt pn: „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”

(dotyczy przebudowy)

Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej oferty, (oferta nr 3) złożonej przez konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Energoterm” Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Partner konsorcjum: ECO Serwis S.A. ul. Harcerska 15, 45-118 Opole.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w pkt. XVII. SIWZ oraz zgodnie z kryterium oceny, posiada najniższą cenę.

Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najkorzystniejszą cenę tj. **3 382 500,00 zł brutto**.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli również:

Wykonawca	Nr oferty	Cena zł
Konsorcjum: Lider konsorcjum - Kelvin Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43 – 300 Bielsko-Biała Partner konsorcjum -Rurbet Sp. z o.o. Brzezcie, ul. Wspólna 2,46-081 Dobrzyń Wielki	1.	3 227 520,00



Projekt pn. „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
Umowa nr POIS.09.02.00-00-050/10-00

„Instalmedia” Sp. z o.o. ul. Targiela 8, 43-100 Tychy	2.	4 258 260,00
NTG Gaworski Jarosław Gaworski ul. Grodkowska 56, 48 – 300 Nysa	4.	3 499 995,75

Zamawiający, na mocy punktu XVII.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – treść jest niezgodna z SIWZ, odrzuca ofertę złożoną przez:

Konsorcjum:

Lider konsorcjum - Kelvin Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43 – 300 Bielsko-Biała

Partner konsorcjum - Rurbet Sp. z o.o. Brzezine, ul. Wspólna 2,46-081 Dobrzyń Wielki

(oferta oznaczona nr 1)

Uzasadnienie:

Zamawiający w punkcie III.3.1.1. SIWZ wykazał temperaturę 135/65°C., jako temperaturę pracy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów.

Wykonawca oferuje rury preizolowane, system „Wehotherm” produkowane przez Uponor Infra Fintherm A.S. Za trati 197, 196 00 Praha 9 – Treboradice, Czechy.

Wykonawca winien był dołączyć do oferty oświadczenia dotyczące oferowanego systemu materiałów preizolowanych, wyrobów i urządzeń - rury, kształtki, mufy, przepustnice, napędy, armatura kulowa, manszety i pierścienie dystansowe, łącznie z aprobatami technicznymi i certyfikatami (załącznik nr 8 do Oferty).

Wykonawca nie przedłożył aprobaty technicznej na oferowany system preizolowany.

Rury preizolowane systemu Wehotherm nie posiadają na dzień złożenia oferty aprobaty technicznej. W załączonej przez Wykonawcę Deklaracji zgodności Nr/2014 w punkcie 5. (Specyfikacja techniczna) jest wpisane „Aprobata techniczna ITB NJ-1/KL/5361/13/14”. Ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów (Stanowisko Instytutu Techniki Budowlanej) wynika, że jest to nr rej. wniosku o udzielenie Aprobaty Technicznej z dnia 03.01.2014r.

Dołączone Budowlane Świadectwo Techniczne nr 010-027827 w punkcie 1. „Opis wyrobu i określenia sposobu jej zastosowania na budowie” ma zapis, że izolacja poliuretanowa określa zakres długookresowych temperatur eksploatacyjnych do 130°C.

Zamawiający **nie rozpatrywał oferty nr 2** złożonej przez „Instalmedia” Sp. z o.o. ul. Targiela 8, 43-100 Tychy, ponieważ oferowana cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

Prosimy niezwłocznie potwierdzić otrzymanie niniejszego pisma.

Komisja przetargowa:

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



Projekt pn. „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
Umowa nr POIS.09.02.00-00-050/10-00

W imieniu Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

.....
mgr Jolanta Gądek - Rypel

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Energoterm” Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń,
Oddział Górnośląski, ul. Wesoła 23, 40-227 Katowice
fax 32 252 44 19
2. KELVIN Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko-Biała,
fax 33 818 23 99
3. INSTALMEDIA Sp. z o.o. ul. Targiela 8, 43-100 Tychy,
32 329 45 33
4. Jarosław Gaworski NTG GAWORSKI ul. Grodkowska 56, 48-300 Nysa,
fax 77 409 13 05 do 09, biurontg@vessmann-nysa.pl
5. a/a.