


Inwestor (Zamawiający)	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stalmacha 18	Data	luty 2012 rok
Nazwa zadania	"Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu"	Nr rysunku	SC-07
Treść rysunku	Schemat sieci monitoringu	Skala	1 : 500
	Imię Nazwisko	Data	Numer Uprawnień
PROJEKTOWAŁ	inż. Antoni Lizończyk	II.2012 rok	1235/60
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Sierzyński	II.2012 rok	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Brzenek	II.2012 rok	327/80 / 864/93
 energoekspert sp. z o.o. energia i ekologia <small>ul. Wolności 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. 032 281-28-75 e-mail: biuro@energoekspert.pl www.energoekspert.pl</small>			

Długość kabla monitoringu: 2455m
 Korytka kablowe długość: 20m

LEGENDA	
-----	-kabel monitoringu

UWAGA:

1. Długość kabla monitoringu wydano z 0,5m zapasem w każdym z węzłów
2. Promień gięcia 1,25m rury Ø50 HDPE PN 6,3

kabel monitoringu doprowadzić do szafki sterowniczej w pomieszczeniu węża