

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 077 456 74 80, fax 077 454 28 27

Rozdzielnia Gazu w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 483 47 31

fax. (77) 483 47 31 w 9

**Przedsiębiorstwo
Usługowo – Produkcyjne
UTEX Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 27
44-105 Gliwice**

Wasz znak:

Kędzierzyn-Koźle, 05.03.2012

Nasz znak: TR-3/ 252 / 432 - 9 /2012

Dot.: uzgodnienia trasy dla sieci ciepłowniczych „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy ul. Bema (obok myjni) do komory przy ul. Bema 23 w Kędzierzynie-Koźlu”.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Rozdzielnia Gazu w Kędzierzynie-Koźlu informuje niniejszym pismem, że uzgadniamy branżowo rozwiązania projektowe j/w, w zakresie kolizji z siecią gazową z następującymi uwagami :

Na planach potwierdzono kolorem: żółtym przebieg czynnego gazociągu niskiego ciśnienia stal DN 200, DN 150, DN 80. Gazociągi posadowione są na głębokości ok. 0,8 – 1,2 m i pozostają w eksploatacji RG Kędzierzyn-Koźle.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie ustalić miejsca kolizyjne przy pomocy ręcznych wykopów sondazowych w obecności przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Kędzierzynie-Koźlu. Należy zachować odległości od gazociągów n/c zgodnie z wymogami PN-91/M-34501 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.nr 97,poz.1055) a w wypadku skrzyżowań zastosować rury osłonowe. Prace ziemne w pobliżu gazociągów, jak i prace związane z montażem rur osłonowych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu. O terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie RG Kędzierzyn-Koźle. Uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą na koszt Inwestora. Za prawidłowe rozwiązanie i wykonanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne inwestora. Wykonawca zleci pismem do RG w Kędzierzynie-Koźlu odbiór wykonania miejsc kolizyjnych. W przypadku znalezienia podczas prac budowlanych armatury tzn. skrzynek ulicznych, wyprowadzeń zasuwy lub sączków wężowych rur osłonowych konieczne jest zgłoszenie do Rozdzielni Gazu w razie konieczności podniesienia lub uzupełnienia skrzynek ulicznych. Odpis niniejszego pisma należy dołączyć do opracowań projektowych.

Załączniki: - 1 mapa

z poważaniem

KIEROWNIK
Rozdzielni Gazu K-Koźle

Piotr Podolski