



Kędzierzyn-Koźle, dnia 01.03.2018 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 1/2018

Odpowiedź na pytanie z dnia 28 lutego 2018 r.


Pytanie 1:

W nawiązaniu od ogłoszonego przez Państwa ww. postępowań przetargowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Dokumentacja przetargowa określa wymagania dotyczące automatyki węzłów ciepłych wskazując na jeden z najdroższych rozwiązań sterownika dostępnego na rynku (Saia firmy Sabur). Zastosowanie wskazanego rozwiązania spowoduje, iż koszt automatyki wraz z szafą rozdzielczą dla węzła ciepłego o małej mocy będzie zdecydowanie wyższy niż pozostałe elementy. W związku z tym, czy dopuszczacie Państwo sterowniki TAC, stosowane we wcześniej realizowanych u Państwa inwestycjach?

Odpowiedź 1:

Dokumentacja przetargowa w żaden sposób nie wskazuje na jakiegokolwiek producenta sterownika węzła ciepłego. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ. W wymaganiach stawianym sterownikom ujęto linie sterowników z interfejsem Ethernet oraz LON. Jednocześnie zamawiający sugeruje rozpoznanie dostępnych na rynku sterowników swobodnie programowalnych spełniających poza firmą Saia kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Komisja przetargowa:

- 1..... 
- 2..... *Nojomin*
- 3..... *Lnydas*

Zatwierdzam w dniu *01.03.2018 r.*

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek - Rypel

.....
(podpis Prezesa Zamawiającego)