



Kędzierzyn-Koźle, 05.05.2015

Nr nadany przez Zamawiającego: 3/2015

### **Odpowiedź na pismo z dnia 04 maja 2015r.**

Dotyczy: zapytanie rury 3LPE zestawienie przetarg K-Koźle (ul.Orzeszkowej)

1. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym rur z przeciskowych. W projekcie ujęto rury przeciskowe z wewnętrzną izolację antykorozyjną. Czy zgodzicie się Państwo na użycie poprzednio stosowanych rur 3LPENV.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z Projektem Budowlanym punkt 1.5.2 Przekroczenia dróg, : „Rury ochronne stalowe, (...), z wewnętrzną powłoką antykorozyjną (wykonaną z farby podkładowej antykorozyjnej oraz powłoki z farby epoksydowej) oraz z zewnętrzną powłoką antykorozyjną (wykonaną z taśmy polietylenowej)”

2. W projekcie nie znajdujemy profilu dla całego zakresu sieci. Prosimy o uzupełnienie PT o brakujący profil.

#### Odpowiedź:

Projekt został uzupełniony o brakujący profil 5.5.A

Komisja przetargowa:

- 1..... *Peculis* .....
- 2.....
- 3..... *Nojforon* .....
- 4..... *Aspinski* .....
- 5.....