



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Nr nadany przez Zamawiającego: 7/2017

Odpowiedź na pytanie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Pytanie 1

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, chciałbym ustalić ostateczną temperaturę po stronie instalacyjnej, które wynosi 90/70°C. Ze względu na to, że temperatura na powrocie sieci jest niższa na powrocie instalacji proponuję temperaturę 135/75°C. proszę o zatwierdzenie poniższych temperatur.

Odpowiedź 1

Temperatura po stronie niskich parametrów jest ustalana na życzenie odbiorcy. Prosimy przyjąć 80/60°C po stronie instalacyjnej i 135/65°C po stronie sieci.

Komisja przetargowa:

1.....Percus.....

2.....

3.....