



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Nr nadany przez Zamawiającego: 7/2017

Odpowiedź na pytanie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Pytanie 1

Czy w pomieszczeniach węzłów ciepłych należy przewidzieć wymianę/montaż instalacji elektrycznej, tj. lamp, gniazd wtyczkowych, instalacji uziemiającej a przez to dodatkowej rozdzielniczy zasilającej te obwody?

Odpowiedź 1

Węzły ciepłe przy ulicy Bema 23 i Reja 2a są zasilane z instalacji elektrycznej właściciela obiektu. Montaż węzła wymaga wydzielenia niezależnej instalacji z połączeniem lamp i urządzeń węzła. Lampy i gniazda nie wymagają wymiany ani dodatkowej rozdzielniczy zasilającej. Natomiast urządzenia elektryczne będące wyposażeniem węzła należy połączyć przewodem ochronnym z konstrukcją węzła i doprowadzić do szafy sterowniczej. Uziemienie szafy doprowadzić dodatkowo do istniejącej bednarki.

Pytanie 2

Czy konieczne jest wykonanie dodatkowych prac budowlanych w pomieszczeniach węzłów ciepłych jak np. wymiana drzwi, czy też odnowienie pomieszczeń po demontażu dwóch istniejących węzłów ciepłych?

Odpowiedź 2

Nie ma konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych.

Pytanie 3

Czy w węzłach przy ulicy Raclawickiej 5 oraz Stalmacha 15 należy przewidzieć montaż tablicy licznikowej w miejscu ogólnodostępnym czy też rozliczanie energii elektrycznej będzie odbywać się na zasadzie podlicznika energii elektrycznej?

Odpowiedź 3

W węzłach przy ul. Raclawickiej 5 oraz ul. Stalmacha 15 zamawiający posiada swoje przyłącza elektroenergetyczne z licznikiem dystrybutora energii elektrycznej.

Komisja przetargowa:

1..... *Perdis*

2..... *PP*

3..... *JK*

4..... *J*