



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

http://www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Nr nadany przez zamawiającego: 15/2018

Kędzierzyn-Koźle, dnia 25.05.2018 r.

**Odpowiedź na pytania z dnia 25.05.2018 r.**

**Pytanie 1:**

Czy pompy mają pracować w układzie praca-rezerwa?

**Odpowiedź 1:**

Tak.


**Pytanie 2:**

Z powodu dwóch różnych informacji umieszczonych w odpowiedziach na pytania z dnia 23 i 24 maj, proszę o podanie pojemności zładu, czy ma wynosić 8 m<sup>3</sup> czy 49 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź 2:**

Pojemność zładu sieci niskich parametrów pomiędzy budynkami (instalacji zewnętrznej) wynosi 8m<sup>3</sup>, pojemność całkowitą zładu (instalacja zewnętrzna wraz z instalacją wewnętrzną budynków zasilanych z węzła grupowego) została oszacowana na podstawie mocy zamówionej przez te budynki na poziomie 49 m<sup>3</sup>.

Komisja przetargowa:

- 1..... 
- 2.....
- 3..... *Keun*
- 4..... *Kuebniale*
- 5..... *Kosa*
- 6..... *Prętny*
- 7.....

Zatwierdzam w dniu *25.05.2018 r.*

PREZES ZARZĄDU

*Jolanta Gądek - Rypel*

.....  
(podpis Prezesa Zamawiającego)