

Kędzierzyn-Koźle, dnia 17 stycznia 2014r.

Postępowanie nr 11/2013

Odpowiedzi na pytania z dnia 16 stycznia 2014r.

Pytanie 1.

Czy w związku z brakiem udostępnienia w wersji edytowalnej formularza ofertowego i załączników, które należy złożyć z ofertą druki te mogą zawierać inną formę i wzór graficzny?

Odpowiedź 1.

Wersja edytowalna będzie dostępna na stronie internetowej www.mzec-kk.pl od dnia 20 stycznia 2014r.

Pytanie 2.

W SIWZ w pkt. VII. Termin wykonania zamówienia i gwarancje podane są terminy realizacji inwestycji są bardzo krótkie, zatem prosimy o podanie dokładnej daty wyłączenia z eksploatacji, opróżnienia sieci z czynnika grzewczego i przekazania Wykonawcy do demontażu.

Późne przekazanie sieci Wykonawcy już na starcie inwestycji zagraża realizacji zadania w terminach podanych w SIWZ pkt. VII.

Odpowiedź 2.

W chwili obecnej nie znamy dokładnej daty wyłączenia sieci z eksploatacji, uzależniona ona jest od warunków atmosferycznych.

Pytanie 3.

Prosimy o sprecyzowanie i wyjaśnienie terminów znajdujących się w SIWZ pkt. VII. Termin wykonania zamówienia i gwarancje:

- a) ppkt 3.2. Roboty montażowe
- b) ppkt. 3.3. Roboty budowlane
- c) ppkt. 3.4. Odbiór końcowy
- d) ppkt. 3.5. Rozliczenie budowy.

Odpowiedź 3.

Wyjaśniamy terminy zapisane w pkt. VII SIWZ:

- a) roboty montażowe – połączenie ze sobą rur, kształtek i armatury zgodnie z technologią producenta systemu preizolowanego, zapewniając szczelność całej sieci wraz z przyłączami do budynków,
- b) roboty budowlane – zakończenie wszystkich prac związanych z realizacją zamówienia,
- c) odbiór końcowy – odbiór realizacji całości zadania – zakończenia robót budowlanych
- d) rozliczenie budowy – likwidacja placu budowy, rozliczenie zamówienia pod względem finansowym, wystawienie faktury końcowej.

Pytanie 4.

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. VII. Termin wykonania zamówienia i gwarancje pkt.3.3. Roboty budowlane istnieje zapis „...przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej ...”. Prosimy o podanie dokładnej listy dokumentów mających stanowić dokumentację powykonawczą.

Odpowiedź 4.

Zawartość dokumentacji powykonawczej określa art.3 pkt 14) ustawy Prawo budowlane, pkt.III. ppkt. 11.10, 11.11, 11.12, 11.13. SIWZ.



Szczegóły uzgadniają osoby odpowiedzialne za realizację budowy - kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Pytanie 5.

W związku z tym, że inwestycja składa się z przebudowy sieci po istniejącej trasie oraz budowy nowego odcinka sieci ciepłowniczej (od komory C2 przy torach kolejowych do pkt. C7.1) zatem, czy jest możliwe rozpoczęcie budowy nowego odcinka sieci zaraz po podpisaniu umowy, a nie jak stanowi SIWZ dopiero 30 kwietnia 2013r.

Odpowiedź 5.

Błąd oczywisty w pytaniu – chodzi o rok 2014r.

Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć termin podpisania umowy. Roboty budowlane nowego odcinka będzie można rozpocząć po przekazaniu placu budowy określonym w pkt. VII. SIWZ.

Pytanie 6.

Po wizji w terenie stwierdzono, iż na trasie projektowanej przebudowy sieci istnieje murowany obiekt handlowy. Znajduje się przy ul. Jana Pawła II pomiędzy budynkami nr 10 i 12. Zgodnie z dokumentacją należy rury ułożyć w istniejącym kanale. Prosimy o podanie rozwiązania wykonania ułożenia rurociągów jeśli kanał jest zerwany i nie ma możliwości wsunięcia rur? W którym miejscu i jak ułożyć sieć?

Odpowiedź 6.

W postępowaniu przetargowym nie wprowadzamy alternatywnego rozwiązania.

Pytanie 7.

Zgodnie z dokumentacją ulicę Jana Pawła II należy przekraczać w istniejących kanałach ciepłowniczych, (trzy przekroczenia ulicy) jeśli są drożne. Prosimy o podanie rozwiązania przekroczenia ulicy w przypadku niedrożności tych kanałów. W którym miejscu i jak ułożyć sieć?

Odpowiedź 7.

Aleje Jana Pawła przekraczamy wykopem otwartym, co uwzględnia projekt zamienny.

Pytanie 8.

Z uwagi na dużą głębokość posadowienia rurociągu pod ulicą Jana Pawła II, czy Inwestor posiada jakąkolwiek wiedzę geotechniczną właściwości podłoża gruntowego dla głębokości posadowienia rurociągu?

Odpowiedź 8.

Inwestor posiada Dokumentację Geotechniczną, która zostanie zamieszczona 20 stycznia 2014r. na stronie internetowej www.mzec-kk.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wójcik