



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85
ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56
<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Nr nadany przez Zamawiającego: 1/2016

Kędzierzyn-Koźle, 18.02.2016 r.

Odpowiedź na pismo z dnia 18.02.2016 r.

pytanie 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu informacji odnośnie przebiegu i rodzaju kabla inkasenckiego dla przyłączy Moniuszki 1-3, 5-7?

odpowiedź 1: Na przyłączy do budynku Moniuszki 5-7 należy przewidzieć rury RHDPE Dz50x4,6 wraz z kablem LAN T14 3x2x1mm², natomiast do budynku Moniuszki 1-3 należy ułożyć rurę RHDPE Dz50x4,6 i wykorzystać (przeciagnąć) istniejący kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 mm². Schemat przebiegu trasy kabli inkasenckich załączono do odpowiedzi.

pytanie 2. Czy do Załącznika nr 9 do Oferty - Oświadczenie w zakresie oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń - zamiast sporządzenia Opisu można załączyć dokumenty np.: aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, karty katalogowe, oferowanych producentów?

odpowiedź 2: tak, zamiast opisu można załączyć dokumenty.

pytanie 3. Prosimy o umieszczenie na stronie załączników w wersji edytowalnej.

odpowiedź 3: Załączniki w formie edytowalnej zostały zamieszczone na stronie internetowej.

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Elżbieta Wójcik*



RHDPE Dz50x4,6
kabel XzTKMXpw 5x4x0,8
do wykorzystania (przeciągnięcia) istniejący

RHDPE Dz50x4,6
kabel LAN T14

połączenie z istn. kablem
LAN T14 3x2x1 mm2

rura RHDPE 50x4,6