



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85
ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56
<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Nr nadany przez Zamawiającego: 7/2017

Odpowiedź na pytanie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Pytanie 1

W związku z zapytaniem na 4 kompaktowe węzły ciepłne na ul. Stalmacha 15, Bema 23, Reja 2A oraz Raclawickiej 5. Proszę o podanie temperatur znajdujących się po stronie instalacyjnej.

Odpowiedź 1

Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego po stronie instalacyjnej:

- rurociąg zasilający – woda gorąca 90°C,
- rurociąg powrotny – woda gorąca 70°C,

Komisja przetargowa:

- 1..... Pecur.....
- 2..... A.....
- 3..... Sychlas.....