



Kędzierzyn-Koźle, 25.07.2014r.

Postępowanie nr 11/2014

Odpowiedź na pytania z dnia 23 lipca 2014 roku

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie w Załączniku nr 2 do SIWZ wysokości budynków znajdujących się przy ul. K. Miarki 8-14 oraz przy ul. K. Miarki 16-18. W powyższym załączniku widnieje informacja, że są to budynki 2 kondygnacyjne, podczas gdy w rzeczywistości mają one większą liczbę kondygnacji.

Odpowiedź 1

Budynki przy ul. K. Miarki 8-14 oraz ul. K. Miarki 16-18 posiadają 4 kondygnacje.

Pytanie 2

Prosimy również o podanie informacji odnośnie ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa dla instalacji C.O. dla każdego obiektu. Parametr ten nie został określony w wyżej wymienionym załączniku.

Odpowiedź 2

Ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa dla budynków:

przy ul. Czerwińskiego 4 3 bar

przy ul. Mickiewicza 16-18 3 bar

przy ul. Damrota 2-4 3 bar

przy ul. K. Miarki 8-14 5 bar

przy ul. K. Miarki 16-18 5 bar

Przewodniczący Komisji przetargowej

Z-ca D Y R E K T O R A
d o E K O N O M I C Z N Y C H
..... G Ł O W N Y K S I E G O W Y

mgr Elżbieta Wójcik

P R E Z E S Z A R Z A D U
D Y R E K T O R

mgr Jolanta Gądek-Rypel