



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

http://www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle, dnia 29 marca 2016 r.

Nr nadany przez Zamawiającego: 5/2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 24 marca 2016 r.

Pytanie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania dotyczące przetargu na dostawę i montaż 4 węzłów ciepłych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.

1. Ile wynosi ciśnienie dyspozycyjne sieci ciepłej w punkcie włączenia węzłów ciepłych będących przedmiotem przetargu? Czy wymagane jest zastosowanie regulatorów różnicy ciśnień po stronie pierwotnej węzła ciepłego?
2. Jakie, do wymiarowania węzłów ciepłych, przyjąć parametry instalacji C.O.?
3. Czy przed i za ciepłomierzem przewidzieć dodatkowe zawory odcinające?
4. Czy przed i za pompami obiegowymi przewidzieć dodatkowe zawory odcinające?
5. Ile wynosi ciśnienie statyczne instalacji c.o. węzłów ciepłych?

Odpowiedź

Ad.1. Zamawiający nie wymaga zastosowania regulatorów różnicy ciśnień po stronie pierwotnej węzła ciepłego.

Ad.2. Temperatura wody instalacyjnej dla wszystkich węzłów wynosi 90/70°C i regulowana jest w funkcji temperatury zewnętrznej.

Ad.3. Tak

Ad.4. Tak

Ad.5. Ciśnienie statyczne instalacji c.o. węzłów ciepłych wynosi odpowiednio:

Węzeł	Ciśnienie statyczne	Ciśnienie otwarcia zaworu
ul. Korfantego 1	5,2 bara	6 barów
ul. P. Skargi 19	3,0 bary	4,5 bara
pl. Jana Surzyckiego	3,5 bara	5 barów
ul. G. Piramowicza 20	3,0 bary	4,5 bara

Komisja przetargowa:

1..... *Ab*

2..... *Inychlas*

3..... *Dopier*

4..... *Moson*

5.....