

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
wniosek nr POIS.01.05.00-00-0035/19

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
umowa nr POIS.01.05.00-00-0049/18/00

Kędzierzyn-Koźle, dnia 28.01.2020 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 2/2020

Odpowiedź na pytanie z dnia 28 stycznia 2020 r.

Pytanie 1:

W związku z planowanym prowadzeniem sieci ciepłowniczej w ulicy Głowackiego i Grunwaldzkiej w Kędzierzynie Koźlu oraz kolizjami z istniejącą infrastrukturą oraz zapisem pkt. 3.3.5 ust.6 PFU, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii na rury preizolowane pojedyncze dla zad. Nr 1 i nr 3?

Uzasadnienie:

Budowa sieci ciepłowniczej w ciągu ulicy Głowackiego i Grunwaldzkiej i potrzeba dopasowania się do istniejącej infrastruktury spowoduje niejednokrotnie konieczność zmiany wysokości na profilu sieci ciepłowniczej.

Korekta pionowa wysokości sieci przy załamaniach i omijaniu kolizji w technologii TwinPipe skutkuje koniecznością zamawiania dodatkowych kształtek na specjalne zamówienie co wpłynie na czas wykonania sieci i generować będzie dodatkowe koszty na budowie związane z m.in. dłuższym zajęciem pasa drogowego.

Zastosowanie rury pojedynczej o mniejszej średnicy płaszcza znacznie przyspieszy realizację w wypadkach opisanych powyżej i pozwoli niejednokrotnie rozwiązać problem na budowie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmieni treść punktu 3.3.5 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Komisja przetargowa:

1.....
2.....
3.....

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek-Rypeł

CZŁONEK Zarządu

Arnold Scher

(podpis Zarządu)

Zatwierdzono w dniu