



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85
ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56
http://www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Nr nadany przez zamawiającego: 15/2018

Kędzierzyn-Koźle, dnia 28.05.2018 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 26.05.2018 r.

Pytanie 1:

Wobec braku możliwości doboru przez producenta wymienników odpowiednich urządzeń - temperatura powrotu po stronie sieci (65C) jest niższa niż temperatura powrotu z instalacji (70C) - proszę o podanie temperatur, dla których będzie możliwy dobór wymienników.

Odpowiedź 1:

Temperatura po stronie niskich parametrów jest ustalana na życzenie odbiorcy. Prosimy przyjąć 80/60 °C po stronie instalacyjnej i 135/65°C po stronie sieci.

Komisja przetargowa:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

Zatwierdzam w dniu 28.05.2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek-Rypel

.....
(podpis Prezesa Zamawiającego)