



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85
ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56
<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle, dnia 11 maja 2015

Postępowanie nr 4/2015

Odpowiedzi na pytania z dnia 11 maja 2015r.

Pytanie 1.

Z kilkuletniej obserwacji ciepłomierzy pracujących węzłach ciepłych wynika, że najlepszą baterią na Polskim rynku stosowaną do ciepłomierzy Kamstrup jest bateria LS 33600 SAFT. Czy zamawiający wymaga baterii LS 33600 SAFT czy może być zastosowany tańszy zamiennik?

Odpowiedź 1.

Zamawiający wymaga baterii, która jest przystosowana do pracy w okresie co najmniej 6 lat.

Pytanie 2.

Producent baterii udziela gwarancji 36 miesięcy a w SIWZ zamawiający wymaga 61 miesięcy rękojmi na zamontowane baterie. Bateria jest przystosowana do pracy ciepłomierza przez ok 6 lat, natomiast w przypadku zastosowania dodatkowych modułów komunikacyjnych żywotność baterii może się zmniejszyć. Czy w państwa ciepłomierzach są stosowane moduły komunikacyjne ?

Odpowiedź 2.

Zamawiający stosuje w wyspecyfikowanych ciepłomierzach moduły radiowe (odczyt raz w miesiącu) lub moduł M-bus (odczyt około 20 razy w miesiącu).

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

.....
mgr Jolanta Gądek - Rypel